

# 滨海湾新区沙头垃圾填埋场综合治理筛分设备采购项目

## 澄清公告

致各潜在的投标人：

关于滨海湾新区沙头垃圾填埋场综合治理筛分设备采购项目（招标编号：DSNY-XDW-02-01-12(2022)）招标文件中第二章用户需求部分修改如下内容：

### 一、P25 中（10）主要材质说明

#### 调整内容：

序号	货物名称	数量	主要技术规格
10	电缆	根据设计要求	包括所有的动力电缆、控制电缆、通讯电缆、信号电缆等；符合 IEEE 防火标准。

调整为

序号	货物名称	数量	主要技术规格
10	电缆	根据设计要求	包括所有的动力电缆（箱变至配电室动力电缆除外）、控制电缆、通讯电缆、信号电缆等；符合 IEEE 防火标准。

### 二、P34 中八、界区范围说明

#### 调整内容：

#### 1、工程范围

本工程范围主要包括：招标人垃圾筛分系统设备工艺设计、设备供应、非标设备设计制作、设备采购、运输到场、设备安装（含配电房一级箱及一级箱至箱变的室外动力电缆供货、敷设）、设备及装置试运行，整套设备试生产和技术培训等。

调整为

本工程范围主要包括：招标人垃圾筛分系统设备工艺设计、设备供应、非标设备设计制作、设备采购、运输到场、设备安装、**电气动力系统安装**、设备及装置试运行，整套设备试生产和技术培训等。

**调整内容：**

**4、电控系统分界点**

**电气接口**

中标人负责提供由变压器低压柜出线端至厂房内设备（含配电室并预留厂房照明及消防水泵电源接线端口）的所有动力电源部分，包括设计、供货、安装、调试，安装位置及方式须取得招标人同意，中标人应充分考虑现场实际情况，确保电气系统设计的完整性，招标人不再增加任何相关费用。

**调整为**

**电气接口**

中标人负责除箱变至配电室的动力电缆之外的全部电气动力部分（含配电室内预留照明配电箱、应急照明配电箱、消防水泵配电箱的电源接线端口），包括设计、供货、安装、调试，安装位置及方式须取得招标人同意，中标人应充分考虑现场实际情况，确保电气系统设计的完整性，招标人不再增加任何相关费用。

本项目递交投标文件截止及开标时间不变：2022年5月6日14:30（北京时间）

招标人：东莞市新东湾环保投资有限公司



招标代理：三方诚信招标有限公司



2022年4月20日